

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник 121 пожарной части
2-го отряда ФПС г. Москвы
полковник внутренней службы
В.А. Семенко

"29"

82

2019г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Декан физического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова
профессор Н.Н.Сысоев

2019г.



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре в подразделениях физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 « О противопожарном режиме » (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) и устанавливает противопожарный режим в подразделениях Физического факультета.

Все сотрудники, аспиранты, стажеры, студенты факультета обязаны четко знать **Правила противопожарного режима в Российской Федерации** (далее - ППР в РФ) и строго их выполнять, не допуская действий, которые могут привести к пожару или загоранию.

2. Руководители кафедр, лабораторий, отделов и участков несут ответственность за соблюдение противопожарного режима в своих подразделениях.

3. В каждом помещении кафедры, лаборатории, отдела и участка распоряжением руководителя подразделения назначаются ответственные за соблюдение противопожарного режима данного помещения, которые **ОБЯЗАНЫ СЛЕДИТЬ:**

- за соблюдением установленного противопожарного режима, наличием и исправностью противопожарных средств, их постоянной готовностью к применению,
- за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического оборудования,

- за исправностью и правильной эксплуатацией газовых горелок и газовых приборов, электронагревательных приборов и установок,
- за исправностью баллонов со сжатыми газами и соблюдением инструкции по их эксплуатации,

4. Лица, проводящие работы с повышенной опасностью/ жидкый азот, гелий и.т.п./ должны быть специально проинструктированы руководителями этих работ с обязательной регистрацией в журнале.

5. Газовые баллоны должны быть исправны, сроки их испытания не просрочены. Баллоны должны находиться в вертикальном положении, прикрепленными металлическими хомутами для предохранения их от падения.

Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена в установленный для данного газа цвет.

6. Контроль за монтажом и эксплуатацией электросистем осуществляется инженерно - технической службой факультета.

7. Лабораторная мебель и оборудование должны устанавливаться так, чтобы не препятствовали эвакуации людей. Ширина минимально допустимых проходов между оборудованием должна быть не менее 1 метра.

8. Дежурный по кафедре / лаборатории, участку, отделу / по окончании работы и занятий **обязан:**

- отключить все электроприборы, выключить автоматы на столах и в коридоре, за исключением оборудования работающего в круглосуточном режиме (компьютеров, серверов и т. д.).
- отключить все приборы, питаемые водой, проверить краны на столах, закрыть краны в сантехнических шахтах,
- проверить и перекрыть краны подачи сжатого воздуха,
- следить, чтобы проводилась уборка рабочих мест и помещений.

Дежурный должен принять меры к устранению обнаруженных недостатков и расписаться в журнале дежурств.